

Сведения об общей пропускной способности электрических сетейАО «ЛИИ им.М.М.Громова», III квартал 2023г

№ п/п	Наименование подстанции	Месторасположение подстанции	Пропускная способность, кВА	Максимальная, (разрешенная) мощность, кВА
1	2	3	4	5
1	ТП - 33	На территории АО «ЛИИ им.М.М.Громова» (г.Жуковский, ул.Гарнаева, д.2-А)	800	200
2	ТП - 8		9700	300
3	ТП- 35		800	80
4	ТП- 10		800	100
5	ТП - ЦРП		180	40
6	ТП - 1		640	80
7	ТП - 2		880	200
8	ТП - 3		1120	150
9	ТП - 4		1120	180
10	ТП - 5		2560	450
11	ТП 6		2560	600
12	ТП 7		800	100
13	ТП 11		640	100
14	ТП 15		1680	100
15	ТП 18		1260	100

16	ТП 17	<p>На территории АО «ЛИИ им.М.М.Громова» (г.Жуковский,ул.Гарнаева, д.2-А)</p>	720	80
17	ТП 22		2720	1120
18	ТП 23		2120	740
19	ТП 26		2000	400
20	ТП 30		1120	150
21	ТП 31		880	200
22	ТП 13		1260	400
23	ТП 9		640	200
24	ТП -16		800	400
25	ТП -21		100	30
26	ТП -28		800	100
27	ТП -32 (радиополигон)		800	400
28	ТП 38		1260	300
29	ТП 40		3000	2520
30	ТП А3		400	40
31	ТП-А5		630	20
32	РП - 2		-	-
33	ТП 19 (Раменский район, д.Рыбаки)		100	20
34	БКТП-42		80	20
35	БКТП-43		80	40
36	БКТП - 44		200	30
37	БКТП - 45		200	90

38	БКТП - 46	На территории АО «ЛИИ им.М.М.Громова» (г.Жуковский,ул.Гарнаева, д.2-А)	80	40
39	БКТП - 47		80	30
40	КТПН - 1600 (ТП - 18А)		800	200
41	КТПН - 1600 (ТП - 15А)		800	400
42	РП - 24		-	-
43	РП-3		-	-
44	ТП - 37		1000	1000
ВСЕГО:			48 210	12 000

Главный инженер



Ю.М.Виноградов

Handwritten signature

Handwritten signature