

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях АО «ЛИИ имени М.М.Громова»

за IV квартал 2023г.

№ п/п	Район электрических сетей	Наименование отключенной подстанции	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения в работу	Причина отключения	Мероприятия по устранению причин нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Территория АО «ЛИИ им.Громова»	ЦРП; 10кВ	30.10.2023г. ,14.37час.	30.10.2023г. ,15.20час.	Прекращение подачи эл.энергии произошло по причине разрушения изоляторов. Короткое замыкание на сборных шинах.	Ремонтные работы по замене изоляторов. (проходных и опорных)

Главный инженер



Ю.М.Виноградов

Иванов И.И.